

# DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX


(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 10/IMO/020  
Date du repérage : 19/02/2020

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
<p>Localisation du ou des bâtiments : Département : ... <b>Val-de-Marne</b> Adresse : ..... <b>23 rue des Mèches</b> Commune : ..... <b>94000 CRÉTEIL</b> <b>Section cadastrale AU, Parcelle numéro 66,</b> Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Année de construction : <b>&lt; 1949</b></p>	<p>Donneur d'ordre : <b>M. ALPHONSE</b> <b>Préfecture du Val de Marne DRHM/ BP</b> <b>21-29 Avenue du Général de Gaulle</b> <b>94011 CRETEIL CEDEX</b></p> <p>Propriétaire : <b>Préfecture du Val de Marne</b> <b>Préfecture du Val de Marne DRHM/ BP</b> <b>21-29 Avenue du Général de Gaulle</b> <b>94011 CRETEIL CEDEX</b></p>

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :      Rénovation / Réhabilitation : OUI      Démolition : NON			

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>GRANDJEAN Alain</b>
N° de certificat de certification	<b>17-994<sup>le</sup> 06/12/2018</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	<b>ABCIDIA CERTIFICATION</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>GAN ASSURANCES</b>
N° de contrat d'assurance	<b>131.260.345</b>
Date de validité :	<b>19/02/2020</b>

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par GRANDJEAN Alain le 19/02/2020.	<p>SARL AG DIAGNOSTIC IMMOBILIER 29 d. rue des Grottes 94440 VILLECRESNES Tél./Fax 01 45 99 56 49   E : al-grandjean@orange.fr SIREN 510517048 RCS CRETEIL APE 7120 B</p> 
---	---

## Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

## Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	<b>PROTEC</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>LPA 1 / 2897</b>
Nature du radionucléide	<b>57 Co</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>03/2007</b>
Activité à cette date et durée de vie de la source	<b>444</b>

## Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Façade	peinture des garde-corps	
Façade	peinture des ouvertures	

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Façade	peinture des murs et soubassements	
Dégagement 105	peintures	
Rangement 4	aménagements	
Dépôt menuiseries 2	aménagements	
Salon 1	aménagements	

## 1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

## 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>PROTEC</b>	
Modèle de l'appareil	<b>LPA 1</b>	
N° de série de l'appareil	<b>2897</b>	
Nature du radionucléide	<b>57 Co</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>03/2007</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>444</b>
Autorisation ASN (DGSNR)	<b>N° 221644</b>	Date d'autorisation <b>04/07</b>
	Date de fin de validité de l'autorisation	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>SIOUNATH Bruno</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>SIOUNATH Bruno</b>	

#### Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	26/01/2010	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	996	26/01/2010	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	<b>EUROFINS</b>
Nom du contact	<b>1-1592</b>
Coordonnées	<b>117, Quai de Valmy 75010 Paris</b>
Référence du rapport d'essai	
Date d'envoi des prélèvements	<b>21/02/2020</b>
Date de réception des résultats	<b>28/02/2020</b>

## Liste des locaux visités

Sous-sol - Salon 1,  
 Sous-sol - Dépôt menuiseries 2,  
 Sous-sol - Stockage fuel 3,  
 Sous-sol - Rangement 4,  
 Sous-sol - Permanence sécurité 5,  
 Sous-sol - Local cumulus 6,  
 Sous-sol - Dégagement 7,  
 Sous-sol - Rangement 8,  
 Sous-sol - Rangement 15,  
 Sous-sol - Magasin 9,  
 Sous-sol - Magasin 9 bis,  
 Sous-sol - Chaufferie 10,  
 Sous-sol - Dégagement 11,  
 Sous-sol - WC 12,  
 Sous-sol - Chauffe plats 13,  
 Sous-sol - Local Poubelles 14,  
 Sous-sol - SAS 17,  
 Sous-sol - Rangement 18,  
 Sous-sol - Cave 19,  
 1er dépendance - Remise Extérieure,  
 RDC - Véranda 100,  
 RDC - Salon 101,  
 RDC - Séjour 102,  
 RDC - Salon 103,  
 RDC - Dégagement 105,  
 RDC - Dégagement 106,  
 RDC - Salle à manger 107,  
 RDC - SAS 108,  
 RDC - Rangement 109,  
 RDC - Dégagement 110,  
 RDC - Escalier 111,  
 RDC - Sanitaire 112,  
 RDC - WC(sanitaire) 112,  
 RDC - Cuisine 113,  
 Étage 1 - Véranda 200,  
 Étage 1 - Entrée salon 201,  
 Étage 1 - Salon 201,  
 Étage 1 - Cuisine salon 201,  
 Étage 1 - Bureau 202,

Étage 1 - Chambre 203,  
 Étage 1 - Salle de bains 204,  
 Étage 1 - Dressing 215,  
 Étage 1 - Dégagement/coin salon 205/206,  
 Étage 1 - Chambre 207,  
 Étage 1 - Salle de bains 208,  
 Étage 1 - Chambre 210,  
 Étage 1 - WC 211,  
 Étage 1 - Dégagement/escalier 212,  
 Étage 1 - Buanderie 213,  
 Étage 1 - Escalier 214,  
 Étage 2 - Balcon 300,  
 Étage 2 - Lingerie 301,  
 Étage 2 - Chambre 302,  
 Étage 2 - Chambre 303,  
 Étage 2 - Chambre 304,  
 Étage 2 - Salle de bains 305,  
 Étage 2 - Chambre 306,  
 Étage 2 - Dégagement 307,  
 Étage 2 - Rangement 308,  
 Étage 2 - Dégagement 309, 310  
 Étage 2 - Bureau 310,  
 Étage 2 - Débarras 311,  
 Étage 2 - Entrée Petit salon 312,  
 Étage 2 - Petit Salon 312,  
 Étage 2 - Salle de bains 313,  
 Étage 2 - Chambre 314,  
 Étage 2 - WC 315,  
 Étage 2 - Dégagement 316,  
 Étage 2 - Salle de bains 317,  
 Étage 2 - Escalier 318,  
 Étage 2 - Accès combles/débarras 319,  
 Étage 2 - Combles 401,  
 Demi-étage - Rangement 317,  
 Demi-étage - Lingerie 501,  
 Demi-étage - WC 502,  
 Demi-étage - Dégagement/Escalier 503,  
 Demi-étage - Rangement 504,  
 Gaine Pompier,  
 Extérieur - Façade

### 3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

#### 3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

## 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone a gauche de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

## 5. Résultats des mesures

### Sous-sol - Salon 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
3					partie haute (> 1m)	0	
4	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
5					partie haute (> 1m)	0	
6	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
7					partie haute (> 1m)	0	
8	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
9					partie haute (> 1m)	0	
10		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	31	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
11		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	42	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
12		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
13					huisserie	0	
14		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
15					mesure 2	0	

### Sous-sol - Dépôt menuiseries 2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	B	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	C	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	D	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
16		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

17		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
18		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7,3	
-		Plafond	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut

**Sous-sol - Stockage fuel 3**

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	B	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	C	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	D	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut

**Sous-sol - Rangement 4**

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
19	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	13	
20	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
21	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	13	
22	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	13	
23		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	6,5	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
24		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
25		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
26		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	8,6	

**Sous-sol - Permanence sécurité 5**

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
27	A	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	2	
28	B	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	1,2	
29	C	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	2	
30	D	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	1,2	
31		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
32		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
33					mesure 3	0	
34					mesure 2	0	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
35		Fenêtre intérieur (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
36					mesure 3	0	
37					mesure 2	0	
-		Fenêtre extérieur (F3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
38		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
39		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	14	

**Sous-sol - Local cumulus 6**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
40	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	7,8	
41	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
42					partie haute (> 1m)	0	
43					mesure 3 (> 1m)	0	
44	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
45					partie haute (> 1m)	0	
46					mesure 3 (> 1m)	0	
47	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
48					partie haute (> 1m)	0	
49					mesure 3 (> 1m)	0	
50		Porte intérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
51					huisserie	0	
52					partie mobile	0	
53		Porte extérieur (P1)	Bois	Peinture	huisserie	0	
54					mesure 1	29	

**Sous-sol - Dégagement 7**

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
55	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
56					partie basse (< 1m)	0	
57					partie basse (< 1m)	0	
58	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
59					partie basse (< 1m)	0	
60					partie haute (> 1m)	0	
61	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
62					partie haute (> 1m)	0	
63					partie mobile	0	
64	D	Porte (P1)	Bois	Peinture	mesure 3	0	
65					mesure 2	0	
66					partie mobile	0	
67	Porte (P2)	Bois	Peinture		huisserie	0	
68					mesure 3	0	
69					partie mobile	7,2	
70		Porte (P3)	Bois	Peinture	huisserie	5,6	
71		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	6,1	
72		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	6,8	
73					huisserie	5,6	
74					partie mobile	6,9	
75		Porte (P6)	Bois	Peinture	huisserie	2,4	
76		Porte (P7)	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	
77	Porte (P8)	Bois	Peinture		partie mobile	0	
78					huisserie	0	
79					mesure 3	0	

80		Porte (P9)	Bois	Peinture	partie mobile	7,1	
81		Porte (P10)	Bois	Peinture	partie mobile	6,9	
82		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
83					mesure 2	0	

**Sous-sol - Rangement 8**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
84	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
85					partie haute (> 1m)	0	
86	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
87					partie haute (> 1m)	0	
88	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
89					partie haute (> 1m)	0	
90	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
91					partie haute (> 1m)	0	
92		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	
93		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	2,4	
94		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
95					mesure 2	0	

**Sous-sol - Rangement 15**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
96	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
97					partie haute (> 1m)	0	
98	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
99					partie haute (> 1m)	0	
100	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
101					partie haute (> 1m)	0	
102	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
103					partie haute (> 1m)	0	
104		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	28	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
105		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
106		Fenêtre intérieur (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	32	
-		Fenêtre extérieur (F3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
107		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
108					mesure 2	0	

**Sous-sol - Magasin 9**

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
109	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
110					partie haute (> 1m)	0	
111	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
112					partie haute (> 1m)	0	
113	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
114					partie haute (> 1m)	0	
115	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
116					partie haute (> 1m)	0	
117		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7,5	
118		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
119					mesure 2	0	

**Sous-sol - Magasin 9 bis**

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
120	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
121					partie haute (> 1m)	0	
122	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
123					partie haute (> 1m)	0	
124	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
125					partie haute (> 1m)	0	
126	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
127					partie haute (> 1m)	0	
128		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0	
129					mesure 2	0	

**Sous-sol - Chaufferie 10**

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
130	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
131					partie haute (> 1m)	0	
132					mesure 3 (> 1m)	0	
133	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
134					partie haute (> 1m)	0	
135					mesure 3 (> 1m)	0	
136	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
137					partie haute (> 1m)	0	
138					mesure 3 (> 1m)	0	
139	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	9,3	
140		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
141					huisserie	0	
142		Plafond	Ciment	peinture	mesure 1	0	
143					mesure 2	0	

**Sous-sol - Dégagement 11**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
144	A	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,6	



145	B	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	9,2	
146	C	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	2,4	
147	D	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4	
148					partie mobile	0,9	
149		Porte (P1)	Bois	Peinture	huisserie	0	
150					mesure 3	0	
151					partie mobile	0	
152		Porte (P2)	Bois	Peinture	huisserie	0	
153					mesure 3	0	
154		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	1,3	
155		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	7,9	
156					mesure 1	0	
157		Plafond	Ciment	peinture	mesure 2	0	

**Sous-sol - WC 12**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
158	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	1,2	
159	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
160					partie basse (< 1m)	0	
161	C	Mur	Ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
162					mesure 3 (> 1m)	0	
163					partie basse (< 1m)	0	
164	D	Mur	Ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
165					mesure 3 (> 1m)	0	
166		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
167					huisserie	0	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
168		Porte intérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
169					huisserie	0	
170		Porte extérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
171					huisserie	0	
172		Plafond	Ciment	peinture	mesure 1	25	

**Sous-sol - Chauffe plats 13**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
173	A	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,8	
174	B	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	13	
175	C	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	1,4	
176	D	Mur	Ciment	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	18	
177					partie mobile	0	
178		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	huisserie	0	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
179		Porte intérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
180					huisserie	0	
181		Porte extérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
182					huisserie	0	
183		Plafond	Ciment	peinture	mesure 1	25	

**Sous-sol - Local Poubelles 14**

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
184	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
185					partie haute (> 1m)	0	
186	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
187					partie haute (> 1m)	0	
188	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
189					partie haute (> 1m)	0	
190	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
191					partie haute (> 1m)	0	
192		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	26	
		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
193		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7,9	
194					mesure 1	0	
195		Plafond	Ciment	peinture	mesure 2	0	

**Sous-sol - Rangement 18**

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
196	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	10	
197	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	21	
198	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	23	
199	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	19	
200		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
201		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
202		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	13	

**Sous-sol - Cave 19**

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	B	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	C	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
-	D	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-	Pas de revêtement, substrat brut
203		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	13	

**1er dépendance - Remise Extérieure**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
204	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	

205					partie haute (> 1m)	0	
206					mesure 3 (> 1m)	0	
207	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	25	
208					partie basse (< 1m)	0	
209	C	Mur	Ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
210					mesure 3 (> 1m)	0	
211					partie basse (< 1m)	0	
212	D	Mur	Ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
213					mesure 3 (> 1m)	0	
214		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	4,8	
215		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	4,8	Partie non concernée
216		Porte intérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	4,9	
217		Porte extérieur (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	
218		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,7	
219					mesure 2	0	

**Sous-sol - SAS 17**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
220					partie basse (< 1m)	0	
221	A	Mur	Ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
222					mesure 3 (> 1m)	0	
223	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	2,1	
224	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	2,9	
225	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	20	
226		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	8	
227					huisserie	9	
228		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
229					huisserie	13	
230					partie mobile	0	
231		Porte (P1)	Bois	Peinture	huisserie	0	
232					mesure 3	0	
233		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
234					partie mobile	0	
235		Porte (P3)	Bois	Peinture	huisserie	0	
236					mesure 3	0	
237		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	9,7	
238		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	11	

**RDC - Véranda 100**

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
239	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	20	
240	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	24	
241	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	23	
242	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	21	
243		Fenêtre intérieur (F1)	Métal	Peinture	partie mobile	31	
244		Fenêtre intérieur (F2)	Métal	Peinture	partie mobile	24	
245		Fenêtre intérieur (F3)	Métal	Peinture	partie mobile	24	
246		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	29	
247		Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse	29	
248		Volet intérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse	29	
249		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
249		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	24	

**RDC - Salon 101**

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
250	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	3,4	
251	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	4,8	
252	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	1,5	
253	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	32	
254		Fenêtre extérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	25	
255		Fenêtre extérieur (F2)	bois	Peinture	partie mobile	18	
256		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	28	
257		Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse	21	
258		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	27	
259		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	21	
260		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
261		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	26	
262		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	23	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
263		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	7	

**RDC - Séjour 102**

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
264					partie basse (< 1m)	0	
265	A	Mur	Plâtre	revêtement	partie haute (> 1m)	0,5	
266					mesure 3 (> 1m)	0	
267	B	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	1,1	
268					partie basse (< 1m)	0,9	
269	C	Mur	Plâtre	revêtement	partie haute (> 1m)	1,8	
270	D	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	1,2	
271		Fenêtre intérieur (F1)	bois	Peinture	huisserie	16	
272		Fenêtre extérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	16	
273		Fenêtre intérieur (F2)	bois	Peinture	huisserie	6	
274		Fenêtre extérieur (F2)	bois	Peinture	partie mobile	6,7	
275		Fenêtre extérieur (F3)	bois	Peinture	partie mobile	1,5	
276		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	1	
277		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
278		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	9,5	
279		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
280		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil



281		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,8	
282					mesure 2	0,5	

**RDC - Salon 103**

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
283	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	45	
284	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	23	
285	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	12	
286	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	23	
287		Fenêtre intérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	20	
288		Fenêtre intérieur (F2)	bois	Peinture	partie mobile	1,2	
289		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	20	
290		Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse	21	
291		Garde-corps (G1G2)	Métal	Peinture	mesure 1	12	
292		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	24	
293		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
294		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
295		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
296		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	25	

**RDC - Dégagement 105**

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
297	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	22	
298	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	18	
299	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	24	
300					partie basse (< 1m)	0	
301	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
302					mesure 3 (> 1m)	0	
303		Fenêtre intérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	22	
304					partie basse	0	
305		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie haute	0,2	
306		Allège	Plâtre	Peinture	mesure 1	18	
307					partie mobile	0	
308		Porte (P1)	Bois	Peinture	huisserie	0	
309					mesure 3	0	
310		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
311		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	2,2	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
312		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	7,2	

**RDC - Dégagement 106**

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
313	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	22	
314	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	18	
315	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	24	
316	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	18	
317		Fenêtre intérieur (F1)	bois	Peinture	huisserie	0	
318		Fenêtre extérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	0	
319		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	32	
320		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
321		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
322		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
323		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	8,5	
324		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
325		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	29	

**RDC - Salle à manger 107**

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
326	A	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	5,7	
327	B	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	15	
328	C	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	6	
329	D	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	5,5	
330		Fenêtre intérieur (F1)	bois	Peinture	huisserie	32	
331		Fenêtre extérieur (F1)	bois	Peinture	partie mobile	32	
332		Fenêtre intérieur (F2)	bois	Peinture	huisserie	17	
333		Fenêtre extérieur (F2)	bois	Peinture	partie mobile	17	
334		Fenêtre intérieur (F3)	bois	Peinture	huisserie	15	
335		Fenêtre extérieur (F3)	bois	Peinture	partie mobile	15	
336		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	20	
337		Volet intérieur (V2)	Bois	Peinture	partie basse	27	
338		Volet intérieur (V3)	Bois	Peinture	partie basse	27	
339		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	25	
340		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	26	
341		Garde-corps (G3)	Métal	Peinture	mesure 1	27	
342		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	14	
343		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	9,9	
-	A	Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
344					mesure 1	0,3	
345		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	

**RDC - SAS 108**

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
346	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	21	
347	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	5,9	
348	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	20	
349		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	14	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

350		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	22	
-----	--	----------	------	----------	----------	----	--

**RDC - Rangement 109**

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	B	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	C	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	D	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
351		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	9,2	
352					mesure 1	0	
353		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0	

**RDC - Dégagement 110**

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
354	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
355					partie haute (> 1m)	0	
356					mesure 3 (> 1m)	0	
357	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	21	
358	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
359					partie haute (> 1m)	0	
360					mesure 3 (> 1m)	0	
361	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
362					partie haute (> 1m)	0	
363					mesure 3 (> 1m)	0	
364		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
365		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
366					huisserie	0	
367					mesure 3	0	
368		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
369					huisserie	0	
370					mesure 3	0	
371		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
372					huisserie	0	
373					mesure 3	0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
374		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
375					mesure 2	0	

**RDC - Escalier 111**

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
376	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
377	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	16	
378	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	17	
379	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
380					partie haute (> 1m)	0,7	
381					mesure 3 (> 1m)	0	
382		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
383					huisserie	13	
384		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	12	
385		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	11	
386		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	partie basse	22	

**RDC - Sanitaire 112**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
387	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
388					partie haute (> 1m)	0	
389	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
390					partie haute (> 1m)	0	
391	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
392					partie haute (> 1m)	0	
393	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
394					partie haute (> 1m)	0	
395		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	30	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie non concernée
396		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
397					huisserie	0	
398		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0	
399					mesure 2	0	
400		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
401					mesure 2	0	

**RDC - WC(sanitaire) 112**

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	B	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	C	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	D	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
402		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0	
403					mesure 2	0	

**RDC - Cuisine 113**

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
404	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	5	
405	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	5,3	
406	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	2,3	
407	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	2	
408		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
409					huisserie	0	
410					mesure 3	0	
411		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
412					huisserie	0	
413		Fenêtre intérieur (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
414					huisserie	0	
415		Volet intérieur (V1)	Métal	peinture	partie basse	5	
416		Volet intérieur (V3)	Métal	peinture	partie basse	2,7	
417		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	5,7	
418		Garde-corps (G3)	Métal	Peinture	mesure 1	16	
419		Porte (P1)	-	Peinture	partie mobile	0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

**Étage 1 - Véranda 200**

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
420	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	25	
421	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	26	
422	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	22	
423	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	11	
424		Fenêtre intérieur (F1)	Métal	Peinture	partie mobile	3,2	
425					huisserie	3,2	
426		Fenêtre intérieur (F2)	Métal	Peinture	partie mobile	1,3	
427					huisserie	1,3	
428		Fenêtre intérieur (F3)	Métal	Peinture	partie mobile	3,1	
429					huisserie	3,1	
430		Fenêtre intérieur (F4)	Métal	Peinture	partie mobile	3,4	
431					huisserie	3,4	
432		Fenêtre intérieur (F5)	Métal	Peinture	partie mobile	2,4	
433					huisserie	2,4	
434		Fenêtre intérieur (F6)	Métal	Peinture	partie mobile	1,5	
435					huisserie	1,5	
436		Fenêtre intérieur (F7)	Métal	Peinture	partie mobile	6,4	
437					huisserie	6,4	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
438		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	25	

**Étage 1 - Entrée salon 201**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
439	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	21	
440	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	17	
441	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	11	
442		Porte (P1)	-	Peinture	partie mobile	21	
443		Porte (P2)	-	Peinture	partie mobile	21	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
444		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	1,2	

**Étage 1 - Salon 201**

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
445	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	21	
446	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	25	
447	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	21	
448	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	22	
449		Fenêtre intérieur (F1)	Métal	Peinture	partie mobile	22	
450		Fenêtre intérieur (F2)	Métal	Peinture	partie mobile	22	
451		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
452					mesure 3	0	
453					mesure 2	0	
454		Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
455					partie basse	0	
456		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	25	
457		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	17	
458		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	13	
459		Allège	Plâtre	Peinture	mesure 1	27	
460		Porte(P1)	bois	peinture		11	
461		Porte(P2)	bois	peinture		21	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
462		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
463					mesure 2	0	

**Étage 1 - Cuisine salon 201**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
464		Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
465	A				partie haute (> 1m)	0	
466					mesure 3 (> 1m)	0	
467		Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
468	B				partie haute (> 1m)	0	
469					mesure 3 (> 1m)	0	
470	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	15	
471	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	7,9	
472		Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	21	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
473		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
474					mesure 2	0	

## Étage 1 - Bureau 202

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
475	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
476					partie haute (> 1m)	0	
477	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
478					partie haute (> 1m)	0	
479	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
480					partie haute (> 1m)	0	
481	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
482					partie haute (> 1m)	0	
483		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	21	Partie inaccessible avec l'appareil
484		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	22	
485		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	
486		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	12	

## Étage 1 - Chambre 203

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
487	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
488					partie haute (> 1m)	0	
489	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
490					partie haute (> 1m)	0	
491	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
492					partie haute (> 1m)	0	
493	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
494					partie haute (> 1m)	0	
495		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	26	Partie inaccessible avec l'appareil
496		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	9,2	
497		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	33	
498		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	28	
499		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
500		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	7,2	
501		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	
502		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	7,8	

## Étage 1 - Salle de bains 204

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
503	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
504					partie haute (> 1m)	0	
505	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
506					partie haute (> 1m)	0	
507	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
508					partie haute (> 1m)	0	
509	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
510					partie haute (> 1m)	0	
511		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	25	Partie inaccessible avec l'appareil
512		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	24	
513		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	25	
514		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	20	
515		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	17	
516		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	4,9	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	

## Étage 1 - Dressing 215

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
517	A	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	13	
518	B	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	0	
519					partie haute (> 1m)	0	
520	C	Mur	Plâtre	revêtement textile	mesure 3 (> 1m)	0	
521					partie basse (< 1m)	0	
522	D	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	4,5	
523					partie mobile	25	
524		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie basse	7,9	
525					partie basse	7,4	
526		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	mesure 1	15	
527					mesure 1	15	
528		Allège	Plâtre	Peinture	partie mobile	0	
529					huisserie	0	
530		Porte (P1)	Bois	Peinture	mesure 3	0	
531					mesure 3	0	
532		Porte (P2)	Bois	Peinture,tissu	partie mobile	16	
-					Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
533		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	1,3	

## Étage 1 - Dégagement/coin salon 205/206

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
534	A	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	9,6	
535	B	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	0	
536					partie haute (> 1m)	0	
537	C	Mur	Plâtre	revêtement	mesure 3 (> 1m)	0	
538					partie basse (< 1m)	16	
539	D	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	12	
540					partie mobile	1,5	
541		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie basse	20	
542					partie basse	8	
543		Volet intérieur (V1)	Bois	Peinture	mesure 1	12	
544					partie mobile	11	

545		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
546		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
547		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	1,3	
548		Porte (P6)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
549		Porte (P7)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
550		Porte (P8)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
551		Porte (P9)	Bois	Peinture	partie mobile	8,9	
552		Porte (P10)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

**Étage 1 - Chambre 207**

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
553	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	28	
554					partie basse (< 1m)	0	
555	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0	
556					mesure 3 (> 1m)	0	
557	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	15	
558					partie basse (< 1m)	0	
559	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0	
560					mesure 3 (> 1m)	0	
561		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	25	
562		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	33	
563		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	21	
564		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	21	
565		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	18	
566		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	18	
567		Porte (P1)	Bois	toile de verre peinte	partie mobile	20	
-		Plafond	Plâtre	toile de verre peinte	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
568		Plinthes	Bois	toile de verre peinte	mesure 1	11	

**Étage 1 - Salle de bains 208**

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
569	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	49	
570					partie haute (> 1m)	0	
571	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0	
572					mesure 3 (< 1m)	0	
573	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4	
574					partie basse (< 1m)	0	
575	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	0	
576					mesure 3 (> 1m)	0	
577		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
578		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	24	
-		Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	Non mesurée	-	Partie non concernée
579		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	19	
580		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	6,2	
581		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	7,7	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
582		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
583					mesure 2	0	

**Étage 1 - Chambre 210**

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
584	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
585					partie haute (> 1m)	0	
586	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
587					partie haute (> 1m)	0	
588	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
589					partie haute (> 1m)	0	
627	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
628					partie haute (> 1m)	0	
629		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
630					huisserie	0	
631		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
632					huisserie	0	
633		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
634					huisserie	0	
635		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
636					huisserie	0	
637		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	26	
638		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	18	
639		Garde-corps (G1G2)	Métal	Peinture	mesure 1	25	
640		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	9	
641					partie mobile	0	
642		Porte (P2)	Bois	Peinture	huisserie	0	
643					mesure 3	0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
644		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
645					mesure 2	0	

**Demi-étage - WC 502**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
590	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	14	
591		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
592					huisserie	0	
593		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7,2	
594					mesure 1	0	
595		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 2	0	
981	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	3,2	
982	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,3	
983	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	10	

**Demi-étage - Dégagement/Escalier 503**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
596	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
597	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	15	
598	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	22	
599	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
600					partie haute (> 1m)	0	
601					mesure 3 (> 1m)	0	
602		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	28	
603		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	12	
604		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	8,5	
605		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	1,2	
606		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	48	
607		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	42	
608		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	8,3	

**Demi-étage - Rangement 504**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
609	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
610					partie haute (> 1m)	0	
611	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
612					partie haute (> 1m)	0	
613	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
614					partie haute (> 1m)	0	
615	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
616					partie haute (> 1m)	0	
617		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	28	
618		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0	
619					mesure 2	0	
620		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
621					mesure 2	0	

**Étage 2 - Escalier 318**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
622	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	18	
623	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
624	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	15	
625	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	20	
626		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	16	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie non concernée
984		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	14	
-		Fenêtre extérieur (F2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie non concernée
985		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	6,9	
		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
986		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	9,8	

**Étage 1 - WC 211**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
646	A	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	0	
647					partie haute (> 1m)	0	
648					mesure 3 (> 1m)	0	
649	B	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	0	
650					partie haute (> 1m)	0	
651					mesure 3 (> 1m)	0	
652	C	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	14	
653	D	Mur	Plâtre	revêtement	partie basse (< 1m)	12	
654		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
655					huisserie	0	
656		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	16	
657		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0	
658					mesure 2	0	

**Étage 1 - Dégagement/escalier 212**

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
659	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	26	
660	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	17	
661	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	21	
662	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	14	
663		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
664		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	21	
665		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
666		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
667		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	12	

**Étage 1 - Buanderie 213**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
668	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	26	
669	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	9,2	
670	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	25	
671	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	17	
672		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
673		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	17	
674		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	16	
675		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	17	
676		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	16	



## Étage 1 - Escalier 214

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
677	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,5	
678	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	11	
679	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	13	
680	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,4	
681		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
682		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
683		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
684		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	16	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
685		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	15	

## Étage 2 - Balcon 300

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
686	A	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
687					partie haute (> 1m)	0	
688	B	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
689					partie haute (> 1m)	0,7	
690	C	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
691					partie haute (> 1m)	0	
692	D	Mur	Ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
693					partie haute (> 1m)	0,2	

## Étage 2 - Lingerie 301

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
694	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	16	
695	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	18	
696	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	15	
697	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	20	
698		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	2,3	
699		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	28	
700		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	21	
701		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	12	
702		Garde-corps (G1)	Métal	Peinture	mesure 1	0	
703					mesure 2	0	
704		Garde-corps (G2)	Métal	Peinture	mesure 1	0	
705					mesure 2	0	
706		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	24	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
707		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	8,7	
708		Allège	Plâtre	Peinture	mesure 1	32	

## Étage 2 - Chambre 302

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
709	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
710					partie haute (> 1m)	0	
711	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
712					partie haute (> 1m)	0	
713	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
714					partie haute (> 1m)	0	
715	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
716					partie haute (> 1m)	0	
717		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
718					huisserie	0	
719		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
720					huisserie	0	
721		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
722					partie basse	0	
723		Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
724					partie basse	0	
725		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	14	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
726		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	1,9	

## Étage 2 - Chambre 303

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
727	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
728					partie haute (> 1m)	0	
729	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
730					partie haute (> 1m)	0	
731	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
732					partie haute (> 1m)	0	
733	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
734					partie haute (> 1m)	0	
735		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
736					huisserie	0	
737		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
738					huisserie	0	
739	Volet intérieur (V1)	Bois	peinture		partie basse	0	
740					partie basse	0	
741	Volet extérieur (V1)	Bois	peinture		partie basse	0	
742					partie basse	0	
743		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	19	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
744		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	5,6	

## Étage 2 - Chambre 304



Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
745	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
746					partie haute (> 1m)	0	
747	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
748					partie haute (> 1m)	0	
749	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
750					partie haute (> 1m)	0	
751	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
752					partie haute (> 1m)	0	
753		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
754					huisserie	0	
755		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
756					huisserie	0	
757		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
758					partie basse	0	
759		Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	0	
760					partie basse	0	
761		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	18	
762		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
763					huisserie	0	
764					mesure 3	0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
765		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	1,7	

**Étage 2 - Salle de bains 305**

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
766	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
767					partie haute (> 1m)	0	
768	B	Mur	Plâtre	carrelage	Non mesurée (< 1m)	0	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	C	Mur	Plâtre	Carrelage	Non mesurée	-	Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
769	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
770					partie haute (> 1m)	0	
771		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	13	
772		Allège	Plâtre	Peinture	mesure 1	24	
773		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
774					huisserie	0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

**Étage 2 - Chambre 306**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
775	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
776					partie haute (> 1m)	0	
777	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
778					partie haute (> 1m)	0	
779	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
780					partie haute (> 1m)	0	
781	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
782					partie haute (> 1m)	0	
783		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
784		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	19	
785		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
786		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
787					mesure 2	0	

**Étage 2 - Dégagement 307**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
788	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
789					partie haute (> 1m)	0	
790	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
791					partie haute (> 1m)	0	
792	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
793					partie haute (> 1m)	0	
794	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
795					partie haute (> 1m)	0	
796		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
797		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
798					huisserie	0	
799					mesure 3	0	
800		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
801					huisserie	0	
802					mesure 3	0	
803		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	8,7	
804		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
805		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
806					mesure 2	0	

**Étage 2 - Rangement 308**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
807	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
808					partie haute (> 1m)	0	
809	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
810					partie haute (> 1m)	0	
811	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
812					partie haute (> 1m)	0	
813	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	

814					partie haute (> 1m)	0	
815		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	5,7	
-		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
816		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	24	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
817					mesure 1	0	
818		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	

**Étage 2 - Dégagement 309**

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
819	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	15	
820	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	14	
821	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	14	
822	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	18	
823		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	8,1	
824		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	12	
825		Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	9,9	
826		Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
827		Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	9,2	
828		Porte (P6)	Bois	Peinture	partie mobile	9,6	
829		Porte (P7)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
830		Porte (P8)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
831		Porte (P9)	Bois	Peinture	partie mobile	10	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
832		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	6,1	

**Étage 2 - Débarras 311**

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
833	A	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	9,5	
834	B	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	10	
835	C	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	5,3	
836	D	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	12	
837		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	44	
-		Fenêtre extérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie non concernée
838		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	8,8	
839		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	19	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
840		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	7,9	

**Étage 2 - Petit Salon 312**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
841	A	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
842					partie haute (> 1m)	0	
843	B	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
844					partie haute (> 1m)	0	
845	C	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
846					partie haute (> 1m)	0	
847	D	Mur	Plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
848					partie haute (> 1m)	0	
849		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	26	
850		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	19	
851		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	20	
-		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
852		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7,6	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
853	Plinthes	Bois	Peinture		mesure 1	0	
854					mesure 2	0	

**Étage 2 - Salle de bains 313**

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
855	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
856					partie haute (> 1m)	0	
857	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
858					partie haute (> 1m)	0	
859	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
860					partie haute (> 1m)	0	
861	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
862					partie haute (> 1m)	0	
863		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
864		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	21	
865		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
866	Plinthes	Bois	Peinture		mesure 1	0	
867					mesure 2	0	

**Étage 2 - Chambre 314**

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
868	A	Mur	Plâtre	peinture,pp	partie basse (< 1m)	8,5	
869	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	12	
-	C	Mur	Plâtre	Peinture,pp	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
870	D	Mur	Plâtre	Peinture,pp	partie basse (< 1m)	14	
871		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	20	
872		Fenêtre intérieur (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	21	
873		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	11	
874		Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse	4	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
875	Plinthes	Bois	Peinture		mesure 1	8,5	
993	Porte (P1)	Bois	Peinture		partie mobile	10	

## Étage 2 - Entrée Petit salon 312

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
876	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	7,9	
877	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	6,5	
878	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	10	
879		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	7	
880		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	11	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
881		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	9	

## Étage 2 - WC 315

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
882	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	9,1	
883					partie basse (< 1m)	0	
884	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
885					mesure 3 (> 1m)	0	
886	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	10	
887					partie basse (< 1m)	0	
888	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
889					mesure 3 (> 1m)	0	
890		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
891					huisserie	0	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
-		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil

## Étage 2 - Dégagement 316

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
892	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	17	
893	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	2,6	
894	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	6	
895	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	10	
896		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	6	
897		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	5	
898		Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	20	

## Étage 2 - Salle de bains 317

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
899	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	28	
940	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	13	
941	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	18	
942	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	24	
943		Fenêtre intérieur (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	6,5	
944		Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse	14	
945		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	23	
-		Plafond	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Partie inaccessible avec l'appareil
946		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	17	

## Extérieur - Facade

Nombre d'unités de diagnostic : 31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
900	A	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	2,4	
901	B	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	20	
902	C	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	22	
903	D	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	18	
904	E	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	25	
905	F	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	16	
906	G	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	3,1	
907	H	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	20	
908	I	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	23	
909	J	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	12	
910					Murs	0	
911	K	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	0	
912					mesure 3	0	
913	L	Soubassement	pierres	Peinture	Murs	2,4	
914					Murs	0	
915	A	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
916					mesure 3	0	
917	B	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	1	
918					Murs	0	
919	C	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0,2	
920					mesure 3	0	
921					Murs	0,2	
922	D	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
923					mesure 3	0	
924					Murs	0	
925	E	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
926					mesure 3	0	
927					Murs	0	
928	F	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
929					mesure 3	0	
930	G	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	3,1	
931	H	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	7,2	
932					Murs	0	
933	I	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
934					mesure 3	0	
935					Murs	0	
936	J	Revêtement mural	enduit	Peinture	Murs	0	
937					mesure 3	0	
938	A	Modanature	pierres	Peinture	Murs	4,9	

939	B	Modenature	pierres	Peinture	Murs	11	
994	A	Balustre	Bois	Peinture	Murs	18	
995	B	Balustre	Bois	Peinture	Murs	1,6	

**Demi-étage - Rangement 317**

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
947	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
948					partie haute (> 1m)	0	
949	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
950					partie haute (> 1m)	0	
951	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
952					partie haute (> 1m)	0	
953	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
954					partie haute (> 1m)	0	
955		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	15	
956		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0	
957					mesure 2	0	

**Étage 2 - Accès combles/débaras 319**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
958	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
959					partie haute (> 1m)	0	
960	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
961					partie haute (> 1m)	0	
962	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
963					partie haute (> 1m)	0	
964	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
965					partie haute (> 1m)	0	
966		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	6,8	
967		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0	
968					mesure 2	0	
969		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	4,8	

**Étage 2 - Combles 401**

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Poutres	bois	brut	mesure 1	-	Pas de revêtement, substrat brut

**Demi-étage - Lingerie 501**

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
970	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
971					partie haute (> 1m)	0	
972	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
973					partie haute (> 1m)	0	
974	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
975					partie haute (> 1m)	0	
976		Fenêtre intérieur (F1)		Peinture	partie mobile	2,9	
977		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	3,6	
978		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0	
979					mesure 2	0	
980		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,2	

**Gaine Pompier**

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
987	B	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	19	
988	C	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	26	
989	D	Mur	-	Peinture	partie basse (< 1m)	19	
990		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	
991					huisserie	0	
992		Plafond	-	peinture	mesure 1	28	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

**Analyses chimiques du laboratoire**

N°	Localisation	Repère	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Résultat mesure	Nature et type de la dégradation	Classement	Facteurs de dégradation du bâti*	Observation
0001	Extérieur - Facade	P1	902	S-C (Soubassement)	pierres	peinture	1 m < Ht < 1,5 m	15.377m g/g	Dégradé (Ecaillage)	0		-
0002	Extérieur - Facade	P1	901	S-B (Soubassement)	pierres	peinture	1 m < Ht < 1,5 m	9.463 mg/g	Dégradé (Ecaillage)	0		
0003	Extérieur - Facade	P2	932	Revêtement mural I (Revêtement mural)	enduit	peinture	Ht > 3 m	4.096 mg/g	Dégradé (Ecaillage)	0		
0004	Extérieur - Facade	P3	927	Revêtement mural F (Revêtement mural)	enduit	peinture	Ht > 3 m	<0.122m g/g		0		
0005	Extérieur - Facade	P3		Revêtement mural F (Revêtement mural)	enduit	peinture	Ht > 3 m	<0.100m g/g		0		

**Constatations diverses :**

Néant

**Validité du constat :**

**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Plans format DWG

**Représentant du propriétaire (accompagnateur) :**

M. ALPHONSE


*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) programme n°4-4-11)**

Fait à **CRÉTEIL**, le **19/02/2020**


**Par : GRANDJEAN Alain**

**SARL AG DIAGNOSTIC IMMOBILIER**  
29 d, rue des Grottes 94440 VILLECRESNES  
Tél./Fax 01 45 99 56 49 @ : al-grandjean@orange.fr  
SIREN 510 517 048 RCS CRÉTEIL APE 7120 B


## 6. Localisation des mesures sur croquis de repérage
















## Illustrations







	<p>Photo n° ph01 Localisation : Façade 1 UD : Soubassement C</p> <p>&gt;1.5 mg/g</p>
	<p>Photo n° Ph02 Localisation : Façade 1 UD : Soubassement B</p> <p>&gt;1.5 mg/g</p>
	<p>Photo n° Ph03 Localisation : Façade 4 UD : Revêtement mur I</p> <p>&gt;1.5 mg/g</p>
	<p>Photo n° Ph04 Localisation : Façade 3 UD : Revêtement mur F</p> <p>&lt;1.5 mg/g</p>



Photo n° Ph05  
Localisation : Façade 3  
UD : Revêtement mur 2ème étage

<1.5 mg/g

## 7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

### Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

### Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

### Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

### Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

**Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :**

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

**Des documents vous informent :**

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :  
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr)) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

**8. Autres documents et rapports antérieurs**