



RAPPORT D'EXAMEN

Aménagement de locaux d'archives dans
bât C et D

94 CRETEIL

N° DE CONVENTION :
15860IFB2179000H

CHRONO : 2

Chargé d'opération :
Eric LEGRIX

DATE : 22/10/2015

Tél. 01.60.37.55.37 - Fax. 01.60.37.38.26

C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
C O N S T R U C T I O N

@
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
21-29, AVE DU GENERAL DE GAULLE
94038 CRETEIL CEDEX

À l'attention de M. Touabi

COPIE À : N° FAX : DIFFUSION :
Chaine And Co M. CHAINE @

COPIE À : N° FAX : DIFFUSION :
SSI CONSULTING M. Chevalier @

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
CCTP d'octobre 2015 + Plans du 19/10/2015	F	Mission S CONSTRUCTION APPLICABLE AUX LIEUX DE TRAVAIL LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE Isolement des locaux
Plans du 19/10/2015	F	Locaux où sont entreposés ou manipulés des matières inflammables
CCTP d'octobre 2015 + Avis sur documents phase PRO du 20/10/2015 de SSI Consulting	S n°5	MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE MOYENS D'EXTINCTION Détection automatique d'incendie Rappel observation antérieure : - Il conviendra de nous fournir le cahier des charges fonctionnel du coordinateur SSI.
CCTP d'octobre 2015 + Avis sur documents phase PRO du 20/10/2015 de SSI Consulting + Plans du 19/10/2015	F	SYSTEMES D'ALARME AUX HANDICAPES
CCTP d'octobre 2015	S n°1	PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES Interconnexion des masses et coupure automatique Rappel observation antérieure : - Il conviendra de préciser le régime de neutre de l'installation électrique.

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



Apave Parisienne SAS - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Tél. : 01.60.37.55.37 - Fax :

<i>Documents Examinés</i>	<i>Avis / N°</i>	<i>Observations dans le cadre de la mission</i>
CCTP d'octobre 2015	F n°2	Risques d'incendie Nota : Nous prenons bonne note que les installations respecteront les prescriptions de la norme NFC 15-100.
CCTP d'octobre 2015	F	Conformité des installations
CCTP d'octobre 2015	F	Conformité de l'appareillage
CCTP d'octobre 2015	F n°6	Eclairage de sécurité Nota : Éclairage de sécurité par BAES.

ORIGINAL SIGNE

Pour le Chargé d'Affaire ce rapport a été validé par : Eric LEGRIX

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



Apave Parisienne SAS - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Tél. : 01.60.37.55.37 - Fax :