

Rapport de vérification

N° 058449521101 R 001



Vérification périodique d'installation de désenfumage et/ou moyens de secours en ERP

Référence client | n° 08.00011.00.209.94.70

Entreprise | PREFECTURE DU VAL DE MARNE
ANNEXE SOUS PREFECTURE
1 rue Jean Jaurès
94240 L HAY LES ROSES

Moyens de secours

Adresse de facturation | PREFECTURE DU VAL DE MARNE
21/29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94011 CRETEIL CEDEX

Lieu de vérification | PREFECTURE DU VAL DE MARNE
ANNEXE SOUS PREFECTURE
1 rue Jean Jaurès
94240 L HAY LES ROSES

Périodicité | Annuelle

Dates de vérification | 22/07/2011

Représentant de l'entreprise | Rachid TOUABI

Intervenant(s) DEKRA Inspection | ABDELHAFID HACHEM

Pièces jointes |

Observation(s) | Aucune observation constatée

Nombres d'exemplaires | Ce rapport a été édité en 4 exemplaire(s) et expédié le 09/09/2011 .



DEKRA Inspection

S.A.S. au Capital Social de 7 925 600 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES – APE 7120 B – N°TVA FR 44 433 250 834
Siège Social : Parc d'Activité de Limoges Sud Orange - 19 rue Stuart Mill - 87000 LIMOGES - Tél. +33 (0)5 55 58 44 45 Fax. +33 (0)5 55 06 12 80 - www.dekra-industrial.fr

ACTIVITE EQT VAL DE MARNE
30 rue du Morvan
Parc Tertiaire SILIC
BP 70505

94623 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01.45.12.02.62 - Fax : 01.46.87.42.70
SIRET : 43325083400408

Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA Inspection, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou fournir des informations susceptibles de modifier nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable de l'agence dont l'adresse figure au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport. En cas de réponse non satisfaisante, vous pouvez vous adresser à notre direction qualité par courrier ou courriel : " michel.auger@dekra.com ".

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA Inspection ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS	5
RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	7
MOYENS DE SECOURS EN INCENDIE	8
Présentation et caractéristiques	8
Installation d'extincteurs mobiles.....	9

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

SANS OBSERVATION

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS**Cadre de la vérification**

Réglementation applicable :

Article R123.43 du code de la construction et de l'habitation et A.M du 25.06.1980 Règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public

Renseignements sur l'établissementConstitution de l'établissement
en terme de bâtiments :

L'Etablissement est constitué d'un bâtiment unique

• **Classement**

Bâtiment	Type ERP	Catégorie	Effectif maximum du public admissible	Commentaires
Unique bâtiment de l'établissement	W	5	19	

Origine du classement utilisé :

En l'absence de classement communiqué, le type et la catégorie sont estimés par le vérificateur pour servir de base à la vérification. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins

• **Identification du propriétaire et/ou de l'exploitant :**

Exploitant

• **Registre de sécurité :**

Non présenté

Prescriptions éventuelles de la commission de sécurité

pas de prescription indiquée sur les documents administratifs présentés, relative aux installations vérifiées

OBSERVATIONS _____

MOYENS DE SECOURS EN INCENDIE
PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

MOYENS DE SECOURS EN INCENDIE

Présentation et caractéristiques

Conditions d'intervention

• **Nature et étendue de la vérification**

Nature de l'intervention :

Vérification de Moyens de Secours selon l'article MS73 § 2 du règlement de sécurité des E.R.P.

Moyens de secours concernées par la vérification :

Type	Nombre	Emplacement
Installation d'extincteurs	4	Bâtiment

Examen des modifications faites sur les Moyens de secours à vérifier depuis la vérification précédente inspection : Pas de modification indiquée par l'exploitant

• **Conditions de vérification et d'essais**

Documents présentés par l'établissement :

Aucun document présenté

Nom et qualité de l'accompagnateur :

La gardienne

Limites de l'accompagnement :

Aucune limite d'accompagnement

Réalisation des essais au cours de la vérification :

Néant

OBSERVATIONS _____

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS**MOYENS DE SECOURS EN INCENDIE
INSTALLATION D'EXTINCTEURS MOBILES****Installation d'extincteurs mobiles****Examen de l'installation**

Locaux d'implantation	Qté	Classe de feu	Agent(s) d'extinction présent(s)	Résultat
Rdc	1	A: matériaux solides	eau pulvérisée avec additif	satisfaisant
Rdc chaufferie	1	C: gaz	poudre BC	satisfaisant
1er étage	1	A: matériaux solides	eau pulvérisée avec additif	satisfaisant
2ème étage	1	A: matériaux solides	eau pulvérisée avec additif	satisfaisant

L'examen porte sur l'état apparent, la signalisation, l'accessibilité, la dotation, la présence d'étiquettes de maintenance renseignées et de plombs sur les commandes.

OBSERVATIONS _____

